OŚ.634.20.2024.ES

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Wpł. dnia 25-03-2024
Podpis OS-WL-333/2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

p.o. DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

URZĄD MIEJSKI
w Kluczborku
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dnia 22. 03. 2024
Nr rej. 2595/24
Podpis

CO.ZUZ.4210.9.2024.SO

Opole, 22 marca 2024 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023, poz. 1478 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 252/120, a.m. 1, obr. Maciejów w m. Maciejów, istniejącym wylotem do stawu.

Dopuszczalne ilości wprowadzanych ścieków:
- maksymalna ilość m^3 na sekundę: Q max s = 0,000012 m^3/s
- średnia ilość m^3 na dobę: Q śr d = 1,05 m^3/d
- dopuszczalna ilość m^3 na rok: Q max r = 459,9 m^3/rok

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających wprowadzanych ścieków:
- BZT5: 25 mg O2/l
- ChZTcr: 125 mg O2/l
- Zawiesiny ogólne: 35 mg/l

Zasięg oddziaływania wynikający z usługi wodnej: dz. nr 115/9, a.m. 2, obr. Maciejów.

DYREKTOR
Abdullah Al-Selwi