



BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA GMINA KLUCZBORK

Nr BR.0003.31.2025.MN

Kluczbork, dnia 04 czerwca 2025 r.

Sz. P. Kryspin Cieplik
Radny Rady Miejskiej
w Kluczborku

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie stanu technicznego hydrantów we wsi Bogacica i innych sołectwach Gminy Kluczbork.

W załączeniu przekazuję pismo Wodociągów i Kanalizacji „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku, stanowiące odpowiedź na interpelację dotyczącą stanu technicznego hydrantów we wsi Bogacica oraz w innych sołectwach Gminy Kluczbork.

Z up. BURMISTRZA

mgr Roman Kamiński
Zastępca Burmistrza

Załącznik: pismo nr TEE.4207.5.2025 z dnia 26.05.2025 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Kluczbork 26.05.2025 r.

TEE.4207.5.2025



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Pan Piotr Sitnik
ul. Katowicka 1
46-203 Kluczbork**

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.05.2025 r. w sprawie stanu technicznego hydrantów we wsi Bogacica i innych sołectwach gminy Kluczbork informuje:

1. Przeglądy hydrantów realizowane są w sposób planowy, w ramach budżetu przewidzianego na ten cel i zgodnie z umową podpisaną z Gminą Kluczbork. W każdym roku prowadzenia działań wykorzystywana jest maksymalnie 1/3 środków przeznaczonych na cały trzyletni okres (okres taryfowy), co pozwala na równomierne rozłożenie prac. Weryfikacja stanu technicznego hydrantów w Bogacicy została przeprowadzona w miesiącu lipcu 2024 roku. Informujemy, że do chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna nie zwracała się do Spółki „HYDROKOM” z formalnym wnioskiem o udostępnienie wyników przeprowadzonej kontroli hydrantów.
2. Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), obowiązek zapewnienia sprawności technicznej hydrantów zewnętrznych oraz ich okresowej kontroli spoczywa na zarządcy sieci wodociągowej, którym w tym przypadku jest Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.

3. Informujemy również, że w poprzednich latach jedna z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kluczbork zwracała się z prośbą o możliwość udziału w przeglądach hydrantów, na co wyraziliśmy zgodę w ramach dobrej współpracy.

W związku z powyższym, pozostajemy otwarci na dalszą współpracę w zakresie zapewnienia sprawności urządzeń przeciwpożarowych i jesteśmy gotowi do przekazania stosownych informacji lub umożliwienia przedstawicielom jednostek OSP uczestnictwa w przyszłych przeglądach – po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu takiego wniosku.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Witek

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a.a